

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.



URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Sekretariat (0-42) 714-03-30, Fax. (0-42) 714-02-66

Dyrektor (0-42) 714-02-68

E-mail : zgierz@pis.lodz.pl

*p.G. Stefanow
20.03.17
proszę opublikować*

Wpł.
dnia

21-03-2017

PPIS-Z-HK-455/6/17

641

URZĄD MIASTA ZGIERZA
KANCELARIA

Zgierz, dnia 01.03.2017 r.

Wpł.
dnia

20-03-2017

Nr

4943

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miasto Zgierz za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że:

woda produkowana przez „Wodociągi i Kanalizacja –Zgierz” Sp. z o. o. na potrzeby wodociągu publicznego Zgierz - spełniała w 2016 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. nr 4 lp. 2 i 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Zgierz wyprodukował w 2016 roku - 2.504.631 m³ wody do spożycia, średnia produkcja wyniosła 6843 m³/dobę. Z wodociągu korzystało ok. 55000 osób.

Woda w powyższym wodociągu pochodzi z 2 ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez koagulację, filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

W wodociągu w 2016 r. nie wystąpiły żadne zanieczyszczenia mikrobiologiczne ani przekroczenia parametrów fizykochemicznych.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zasilanym przez wodociąg publiczny Zgierz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Zgierza
2. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi