

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Spółka z o.o.

90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6, adres do korespondencji: 90-952 Łódź, skr. pocztowa 71, tel.: +48 42 672 11 11, fax: +48 42 672 12 09, Regon 470040290, NIP 725-000-56-28, Kapitał zakładowy: 363.752.829,00 zł, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000044561



Łódź, 02 marca 2018 roku.

L.dz.WI-074- 349 /18
KABLOWY
16-09-2018
Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Dotyczy: Wstępnych warunków zasilania trakcji tramwajowej na terenie Miasta Zgierza

E. Słotwiński - Bodo
07.03.2018

W odpowiedzi na pismo nr IR.041.26.2017 z dnia 21.02.2018, MPK – Łódź Sp. z o.o. jako użytkownik infrastruktury torowo – sieciowej linii Ozorkowskiej, informuje, że w związku z brakiem dostatecznych warunków zasilania sieci trakcyjnej dla obecnych i docelowych potrzeb komunikacji tramwajowych na terenie Miasta Zgierza, stoimy na stanowisku, iż w trakcie kompleksowej modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku Helenówek - Kurak oraz Kurak – pl. Kilińskiego a także w dalszej perspektywie Kurak – Proboszczewice konieczna jest budowa nowej podstacji trakcyjnej złożonej z co najmniej 3 zespołów prostownikowych po 1200A każdy.

W naszej opinii nowa podstacja trakcyjna winna być zlokalizowana w rejonie Kuraka. Podstację powinny zasiląć dwie niezależne linie SN 15kV poprowadzone z oddzielnych Rejonowych Punktów Zasilania – PGE. Ponadto uważamy, że do sieci trakcyjnej z podstacji powinno być wyprowadzonych do ok. sześć dwukablowych zasilaczy trakcyjnych - tj. w okolicach: Chełmy, Kurak, 1-go Maja, Łódzka-3-go Maja, Łąźnia, Proboszczewice oraz trzy dwukablowe punkty powrotne tj. w okolicy Chełmy, pl. Kilińskiego, Łąźnia.

Przedstawione wytyczne winny być bezwzględnie poprzedzone obliczeniami Obszaru Zasilania nowej podstacji wykonanymi przez jednostkę projektową.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
(1)
Krzysztof Kamiński