



WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa	1	FLYGHT NP 3171.181 LT/61 Q=150l/s, H=5,6m, N=15kW
Orurowanie	2	Ø250, stal kw. odp
Zasuwa nożowa	3	DN 250
Zasuwa nożowa	4	DN 80
Czujnik poziomu	5	-
Właz	6	2100x1200mm
Drabina	7	Aluminium
Deflektor	8	Stal nierdzewna
Prowadnica pompy	9	Dwie rury stalowe ocynk.
Zbiornik przepompowni	10	Polimerobeton Dn2500 PS 200-D-510-P
Szybkozłączka	11	Dn 80
Podest	12	Stal nierdzewna
Segment zbiornika	14	Polimerobeton
Segment zbiornika	15	Polimerobeton
Poręcz	16	Stal nierdzewna

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI	
Rzędna pokrywy	199,20
Rzędna terenu	199,20
Rzędna rurociągu tłocznego DT	197,45
Rzędna dna wlotu kanalizacji DK1	195,80
Rzędna dna wlotu kanalizacji DK2	195,91
Rzędna dna pompowni	194,30

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
K O M A s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 320 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bazylijskiej i w terenach przyległych w Zgierzu**	Treść rys.: **Przepompownia wód deszcz. SP**		Rodzaj proj. **PBW**
	Upr. bud	Podpis	Data 12.2006
Projektował inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Skala:
Opracował mgr inż. B. Kozłowski mgr inż. W. Justyniak			
Sprawdził inż. Hanna Majewska	131/98/WŁ		Nr rys. 14

STAROSTWO POWIATOWE
W ZGIERZU
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6
tel. (42) 719 08 84