



Zgierz dn. 07-09-2005

**Łódzki Zakład Energetyczny**  
**Spółka Akcyjna**  
**Oddział Zarządzania Siecią TS-4**

Spółka zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000021271

90-950 Łódź ul. Tuwima 58  
Identyfikator 470780838  
Skrytka pocztowa 66  
Tel. centr. (0 42) 675 10 00  
PREZES (0 42) 675 11 00  
fax (0 42) 674 58 58  
ttx 884103 tzc

**Urząd Miasta Zgierza**  
**Plac Jana Pawła II 16**  
**dawniej Stary Rynek 1**  
**95-100 Zgierz**  
**Zastępca**  
**Prezydenta Miasta Zgierza**  
**Krzysztof Kwiatkowski**

TG-4 / EK / 117 / 2005

Dotyczy: Pisma IM 222/125/1/05 z dnia 30-06-2005 r.

W odpowiedzi na w/w pismo przedstawiamy warunki usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV z projektowaną budową ulicy Bardowskiego w Zgierzu na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 40:

1. Wybudować linię napowietrzną 0,4 kV na słupach typu ŻN i E (wirowanych) o przekroju ASXSn 4x70 mm<sup>2</sup> + 25 mm<sup>2</sup>,
2. Projektowane słupy ustawić min. 60 cm od krawężnika lub przy linii regulacyjnej w pasie ulicy,
3. Istniejące przyłącza napowietrzne wymienić na min. ASXSn 4x25 mm<sup>2</sup> lub min. ASXSn 2x25 mm<sup>2</sup>,
4. Istniejące przyłącza kablowe 0,4 kV podłączyć do przebudowanej linii 0,4 kV,
5. Na przebudowanej sieci napowietrznej 0,4 kV należy zainstalować oprawy sodowe z odpowiednim wysięgnikiem o mocy 70 W lub 150 W,
6. Linię 0,4 kV i przyłącza przebudować zgodnie z PN/E-05100 lub PN/E-05125,
7. Przed przystąpieniem do prac projektowych szczegóły bezpośrednio uzgodnić w Oddziale Gospodarki Majątkiem Sieciowym w Zgierzu,
8. W załączeniu przesyłamy
  - Umowę przedwstępną
  - Projekt umowy usunięcia kolizji

Z poważaniem