

Łódź, dnia 29.03.2007 r.

## NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania dot. projektu nawierzchni ul. Narutowicza pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Długą oraz przy ul. Rembowskiego pomiędzy ulicami Narutowicza i 1-go Maja w Zgierzu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Filip Tomaszewski – inspektor WUOZ Łódź

Bogusław Boryna – projektant branży drogowej

Ustalono co następuje:

- Zaakceptowano przekroje poprzeczne ulicy ze spadkami jezdni 3% w kierunku od osi jezdni do krawężników oraz spadkami chodników 2%.
- Nawierzchnię ulic należy wykonać jako brukowaną („kocie łby”). Na styku jezdni i krawężnika (wzdłuż krawężnika) zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej.
- Nawierzchnię zjazdów i przejść dla pieszych wykonać z kostki kamiennej regularnej o wym. ok. 15 x 20 cm.
- Nawierzchnię chodników należy wykonać z prostokątnych płyt kamiennych lub betonowych z posypką kamienną uzupełnianych pasem wzdłuż budynków wykonanym z drobnych kamieni polnych.
- Zastosowano krawężniki kamienne.
- Miejsca nasadzeń drzew należy obrukować drobnym kamieniem polnym.
- Należy wykonać ścieki odprowadzające wodę z rynien (w chodniku) z kostki analogicznej jak we wjazdach i ściekach przykrawężnikowych.

Do wiadomości:

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
ul. Piotrkowska 272 b  
90 – 361 Łódź

*F. Tomaszewski - WUOZ*  
*Boryna - projektant*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
inz. Bogusław Boryna