



| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | DŁUGOŚĆ | JEDNILLOŚĆ | NORMA KATALOG PRODUCENT |
|-----|---|---------|------------|-------------------------|
| 1 | Zawór zwrotny DN20 | - | SZT. 1 | - |
| 2 | Zawór kulowy DN20 | - | SZT. 2 | |
| 3 | Wodomierz skrzydełkowy DN20 Qn=2,5m ³ /h | - | SZT. 1 | METTRON |
| 4 | Zawór antyskażeniowy EA DN20 | 75 | SZT. 1 | 1300 JAFAR |
| 5 | Złączka PE/STAL z gwintem zewnętrznym 40/1" | - | SZT. 1 | |
| 6 | Redukcja 1 / 3/4" | - | SZT. 2 | - |



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kultno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

**BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI,
HYDRANTAMI I ZASUWAMI W ULICY OBYWATELSKIEJ
DMOWSKIEGO, BAZYLJSKIEJ W ZGIERZU**

Adres obiektu:

Zgierz, ulice: Obywatelska, Dmowskiego i Bazyljska

Przedmiot rysunku:

Schematy studni wodomierzowej

Nr: 16

Skala: schemat
Data: 01.2010

Projektant

mgr inż. H. Tarnowski
upr. nr LOD/0265/PWOS/05

Sprawdzający

mgr inż. A. Radziejewski
upr. nr 13/97/PL

Asystent

mgr inż. T. Lis

branża sanitarne: