

OPIS TECHNICZNY
Instalacji wentylacji mechanicznej dla muzeum
ZGIERZ, UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 21
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 42/5

Tabela ilości powietrza wentylacyjnego

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Ilość pow. nawiewanego [m ³ /h]	Ilość pow. wywiewanego [m ³ /h]	Kubatura [m ³]	Krotność wymian
1.					
Piwnica					
1	Hall	100	100	56	0,5
2	Muzeum	120	120	78	0,5
3	Muzeum	120	120	79	0,5
Σ		340	340		
Parter					
1	Korytarz	50	50	94	0,5
2	Muzeum	180	180	176	0,5
3	Muzeum	80	80	77	0,5
4	Muzeum	60	60	68	0,5
5	Muzeum	160	160	168	0,5
6	Muzeum	30	30	60	0,5
7	Muzeum	80	80	85	0,5
Σ		640	640		
Poddasze					
1	Pom. socjalne	30	30	7	0,5
2	Biuro	150	150	97	0,5
3	Biuro	100	100	62	0,5
4	Biuro	80	80	45	0,5
5	Biuro	50	50	35	0,5
6	Biuro	30	30	24	0,5
Σ		440	440		0,5
Wydajność centrali 1420 m ³ /h= 0.39 m ³ /s					