

RZUT DACHU

SZCZEGÓŁ "A"



OZNACZENIA

- Zwody poziome wykonać z drutu ocynkowanego ⌀8mm
- Otok odgromowy – bednarka ocynkowana 40x4mm
- Złącze kontrolne – umieścić na wysokości 1,2m
- Połączenie poprzez spawanie lub lutowanie do stalowego pokrycia dachu

UWAGI

1) W miejscach spawania zadbać o ochronę antykorozyjną za pompcą odbudowy warstwy cynku i pomalowanie farbą asfaltową
2) Otok odgromowy ułożyć w odległości 1m od fundamentów na głębokości 1 m
3) Bednarkę głównej szyny uziemiającej ułożyć na ścianie w budynku i przyspawać do zbrojenia fundamentów
4) Na etapie budowy fundamentow zadbać o ciągłość połączenia galwanicznego prętów zbrojenia
5) Na dachu części socjalnej zwody poziome wykonać drutem stalowym ⌀8mm rozpiętym na wspornikach klejonych do dachu
6) Bednarkę przewodu odprowadzającego chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą kontownika stalowego 50x50 mm

SMP Spółka z o.o. 41-250 Czeladź ul. Francuska 4 tel/fax 032/358-80-00	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
	Projektował	mgr inż. Jerzy Horak	197/01 KI
	Sprawdził	mgr inż. Zdzisław Parol	236/78
	Opracował	mgr inż. Andrzej Olszewski	———
Inwestor: Urząd Miasta Gminy Zgierz 95-100 Zgierz plac Jana Pawła II 16	Lokalizacja:	95-100 Zgierz ul. Leopolda Staffa 26	
	Nazwa projektu/obiektu:	Sala gimnastyczna wielofunkcyjna z zapleczem gospodarczym i socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą	
	Nazwa rysunku:	Instalacja odgromowa.	
	Faza projektu:	Projekt budowlany	Nr rysunku: E-03 / Nr egz.:
Data: Wrzesień 2010r.	Skala:	1:100	

Korzystanie z niniejszej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na sporządzenie dokumentacji, wymaga pisemnej zgody SMP