


UWAGI:

UKŁAD SIECI TNC-S
 dodatkowa ochrona od porażen
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- 1) Rozdzielić przewodu neutralno–ochronnego PEN na PE i N dokonać w tablicy TG
- 2) Do każdej oprawy z modulem awaryjnego zasilania ułożyć żyłę pilotującą

 <p>SMP Spółka z o.o. 41-250 Czeladź ul. Francuska 4 tel./fax 032/358-80-00</p>	Funkcja:	Inżynier i nadzisko	M. uprzedmiot	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Jerzy Horak	197/01 Kt	
	Sprowadził:	mgr inż. Zdzisław Parol	236/78	
	Opracował:	mgr inż. Andrzej Olszewski	—	
	Lokalizacja:	95-100 Żygiez ul. Leopolda Staffa 26		
Nazwa projektu/obiekt:		Sala gimnastyczna wielofunkcyjna z zapleczem gospodarczym i socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą		
Investor:	Nazwa rysunku: Tablica TP			
Urząd Miasta Gminy Żygiez 95-100 Żygiez plac. Jana Pawła II 16	Faza projektu: Projekt budowlany		M. rysunku: 1	
Data: Wrzesień 2010r.	Skala: 1:100	E-01/1		M. egz.:
<p>Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przetwarzającym usługi umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia SMP</p>				