



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dn. 14.05.2013 r.

„Wodociągi i Kanalizacja –
Zgierz” Sp. z o.o.
w/m

L.dz.IT/457/2013/WD

WARUNKI TECHNICZNE NR 215/05/2013

Niniejszym wyrażamy zgodę na rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o odcinek sieci w ulicy Wł. Jagiełły, dz. nr 146 w Zgierzu pod następującymi warunkami:

- projektowaną kanalizację deszczową włączyć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 0,5 m w ulicy Zawiszy,
- materiał dobrać na podstawie obliczeń – załączyć obliczenia wytrzymałościowe,
- średnicę projektowanego kanału przyjąć na podstawie obliczeń (zgodnie z koncepcją budowy kanalizacji deszczowej),
- w dokumentacji technicznej określić ilość odprowadzanych ścieków deszczowych,
- projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej wykonać na mapie do celów projektowych obejmującej całe zagadnienie projektowe.

Rozwiązania dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Dane techniczne o istniejącej kanalizacji sanitarnej projektant zobowiązany jest uzyskać w Dziale Dokumentacji Technicznej, tam również należy kierować wszelkie pytania związane z wydanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczny należy uzgodnić w ZUDP i w „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:

SPECJALISTA
ds. Technicznych

mgr inż. Andrzej Krawiec

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Piotr Korasiewicz