

UWAGI

1. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE ROZDZIELNICE R0.1, R0.2, R0.3, R0.4, R0.5, R1.1, R1.2, ORAZ PRZEWODY GŁÓWNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (DO SZYN WYRÓWNAWCZYCH) ROZPROWADZIĆ W PROJEKTOWANYCH KORYTKACH I DRABINKACH INSTALACYJNYCH W PRZESTRZENI SUFITU W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH. ROZMIESZCZENIE KORYT KABLOWYCH POKAZANO NA RYSUNKACH.

2. INSTALACJĘ ODBIORCZĄ ZASILIĆ Z PROJEKTOWANYCH ROZDZIELNIC R0.1, R0.2, R0.3, R0.4, R0.5, R1.1, R1.2 I ROZPROWADZIĆ W STALOWYM KORYTKU INSTALACYJNYM MOCOWANYM Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW WIESZAKOWYCH.
   ZEJŚCIA Z KORYTEK DO ODBIORÓW WYKONAĆ:
   – W PRZESTRZENI SUFITOWEJ W RURACH OSŁONOWYCH (PESZLACH)
   – W BRUZDACH POD TYNKIEM
3. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYżo W IZOLACJI 750V O PRZEKROJACH:
   – 3(4)x1,5 mm^2 DLA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH
   – 2x1 mm^2 DLA PRZYCISKÓW STEROWANIA OŚWIETLENIEM
   – 3x2,5 mm^2 DLA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
   – PODANYCH NA PLANIE DLA OBWODÓW ODBIORÓW SIŁOWYCH
4. WYKONAĆ MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OBEJMUJĄCE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE I DOSTĘPNE Z WYKORZYSTANIEM ZAPROJEKTOWNYCH MIEJSCOWYCH SZYN WYRÓNAWCZYCH
5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY STANOWIĄCE ELEMENTY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYKONAĆ W PRZEPUSTACH POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW
6. NA ELEWACJI PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH DO BUDYNKU – ZAINSTALOWAĆ PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (PWP) – PRZYCISK KOLORU CZERWONEGO W OBUDOWIE NATYNKOWEJ Z PRZEZROCZYSTĄ SZYBKĄ, ZDALNIE WYŁĄCZAJĄCY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ZLOKALIZOWANY W POMIESZCZENIU NR 32. PWP TRWALE OZNACZYĆ I OPISAĆ. SCHEMAT POŁĄCZEŃ POKAZNO NA RYS E7.

Rewizja	Nazwa	Data

EL-BUK
Al. Piłsudskiego 65/64
90-329 Łódź
tel. (48) 668 134 100

Obiekt: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2
Temat: Przebudowa pomieszczeń i wymiana instalacji wewnętrznych istniejącej hali sportowej MOSiR
Inwestor: Gmina Miasto Zgierz
Z siedzibą: Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
Tyt.rys.: **PLAN TRAS KABLOWYCH I ROZPROWADZENIA WLZ**
PARTER

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: ELEKTRYCZNA
Skala: 1:100

		Nr. uprawnień	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Bukowski	ŁOD/2736/PWOE/15	03.2017r.	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Klimkowski	MAZ/0167/PWOE/07	03.2017r.	

Nr rys.: **E05**