

Zgierz, dn. 03.08.2017

Starosta Zgierski
 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 ul. Długa 49, 95-100 Zgierz

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630.493.2017

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 art. 28b (Dz.U.2016r. poz. 1629 z późn. zm.).

Przedmiot narady: OŚWIETLENIE ULICZNE - linia kablowa eN z lokalizacją słupów oświetleniowych i punktów świetlnych
 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - lokalizacja wpustów deszczowych - przebudowa

Lokalizacja: Zgierz - miasto
 Obręb: Zgierz 129, dz.: 79/12, 79/13, 80/5, 89/6, 197/9, 197/11, 207/12, 217/9 ul. Długa

Inwestor: GMINA MIASTO ZGIERZ pl. Jana Pawła II 16
 95-100 Zgierz

Projektant: MAREK KOWALCZYK
 PIOTR FURMANIAK
 DARIUSZ KUCHARCZYK

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Oplata nr: 12849/17/0

Sposób przeprowadz.: stacjonarny

Data wpływu: 27.06.2017

Data narady: 06.07.2017

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	PRZEWODNICZĄCY	KRYSTYNA KŁOSIŃSKA	
7	NETIA S.A.	Tomasz Kluska	
10	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ	Zbigniew Wójcik	
13	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁÓDZI	Łukasz Gortat	
15	TELEFONIA DIALOG Sp. z o.o.	Tomasz Kluska	
26	URZĄD MIASTA ZGIERZA	Grażyna Bugała	

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
----	------------------	-------

Za zgodność
 z oryginałem
 WŁAŚCICIEL
 inż. Dariusz Kucharczyk

1 PRZEWODNICZĄCY

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne i zachować odległości normatywne.

W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

Punkty poligonowe nr 112.434-1016; 112.432-1276, 1275, 1277 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p. poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

13 POLSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZOWNICZY W ŁODZI

RDG Zgierz - Uzgodniono projekt pod warunkiem: przed przystąpieniem do robót powiadomić RDG Zgierz 5 dni przed ich rozpoczęciem zgłaszając nadzór branżowy, prace ziemne wykonywać ręcznie w pobliżu sieci gazowej, w przypadku zbliżeń do sieci gazowej rozwiązać kolizje uzyskując uzgodnienie w RDG Zgierz, w przypadku stwierdzenia na przewodach gazowych ubytków w izolacji, koniecznej regulacji uzbrojenia podziemnego - powiadomić RDG Zgierz. Zachować odległości normatywne od sieci gazowej.

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Krystyna Szyszczon

WŁAŚCICIEL
inż. Dariusz Kucharczyk

Za zgodność
z oryginałem