



## Urząd Miasta Zgierza

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: IR.271.15.2019

Druk WZP-15.1

# WYJAŚNIENIE I\* ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w trybie art. 38 ust.1, 2, 4 i 6 \* oraz art. 12a ust. 1 i 2 \* prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

## **REALIZACJA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, PN.: „REKREACJA PRZED MALINKĄ” ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 47 W ZGIERZU**

PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego**

### **I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE ORAZ DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

#### **1. PYTANIE**

*PFU podaje, że nawierzchnia sportowa to typu 2S a OPZ, że polipropylenowa modułowa. Proszę o potwierdzenie, że zamawiana nawierzchnia sportowa PU typu EPDM 2S.*

#### **ODPOWIEDŹ**

Korekta zapisu została zamieszczona na stronie przetargu w dniu 15.04.2019 r.

#### **2. PYTANIE**

*W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.*

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

#### **3. PYTANIE**

*Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto - czerwonym.*

#### **ODPOWIEDŹ**


Zamawiający akceptuje wykonanie nawierzchni również w kolorze ceglasto – czerwonym.

#### **4. PYTANIE**

*Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.*

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający uznaje za termin zakończenia robót prawidłowo odebrany, bez zastrzeżeń, podpisany protokół odbioru robót.



## 5. PYTANIE

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność a okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

## ODPOWIEDŹ

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania niezbędnych dokumentów zostały zawarte w treści OPZ pkt 3C podpunkty 3 – 5 oraz w PFU str. 4 - 5.

## 6. PYTANIE

Projekt umowy w § 11 pkt 4. 1) a) przewiduje możliwość zmiany w zakresie terminu realizacji:

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanych odbiorów,

Chodzi o zapis „odbiegające od typowych”, który ignoruje wytyczne technologiczne. Powyższe powoduje, że projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia „odbiegające od typowych”. Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni PU, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku lub nie są szczególnie niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu: „odbiegające od typowych” i dodanie „uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią”.

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający wprowadza odpowiednio zapis do ogólnych warunków umowy w § 11 pkt. 4. 1) a) tiret 2 , który przyjmuje brzmienie: „warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów”

## II. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

### PRZEDŁUŻAMY\* TERMINY:

- składania ofert z 26.04.2019 r. godz. 12:45 na 29.04.2019 r. godz. 12:45

- otwarcia ofert z 26.04.2019 r. godz. 13:00 na 29.04.2019 r. godz. 13:00

## III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Zgierz, ..... 18.04.2019

\* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

– dotyczy;  – nie dotyczy;

ZATWIERDZAM  
PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZA  
Przemysław Staniszewski  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)